令 和 ８ 年 ９ 月 分 水 質 検 査 結 果

水質検査月日　　令和8年9月15日（火） 天候: 曇り　　検査機関: 株式会社県南環境

検査項目	水質基準値	立野頭	太 田	笊 田	清 水 頭	花　　松	甲　　田
水　　源　　地		作田川	深井戸	深井戸	深井戸	小坪川	深井戸
水　　温	－℃	21.0	21.0	21.0	17.5	17.0	22.0
一　般　細　菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大　　腸　　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	8.5	5.9	7.9	5.8	6.5	9.4
有　機　物　等	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
ｐ　　Ｈ　　値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.6
濁　　度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
残　留　塩　素	0.1mg/l以上	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20
備　　考		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合

上記のとおり、水質基準に適合しています。原水水質検査結果及び浄水水質検査結果の詳細については上下水道課にて見る事が出来ますのでお問合せ下さい。